

Opole Lubelskie 15.03.2019 r.

GKR.6324.1.2019

RAWE PROJEKT

Rafał Wesołowski

ul. Fabryczna 13

24-300 Opole Lubelskie

W nawiązaniu do pisma z dnia 14.03.2019r. na przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanego boiska sportowego przy ul. Lipowej w Opolu Lubelskim zlokalizowanego na działce nr ewid. 55, 56, 169, Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuję:

1. Wody opadowe z terenu działki nr ewid. 55 należy kierować do istniejącego kanału kanalizacji deszczowej Ø 200 zlokalizowanego na działce nr 169 oznaczonego kolorem czerwonym na załączonej do wniosku mapie do celów projektowych w skali 1:500.
2. W miejscu włączenia się do kanału kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 169 należy wykonać studnię rewizyjną o rzędnej góry studzienki 146,30 i rzędnej dna studzienki 145,50 oznaczonej kolorem czerwonym na załączonej do wniosku mapie do celów projektowych w skali 1:500 .
3. Zastosowane materiały muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 r.
4. Na trasę projektowanej kanalizacji deszczowej należy we własnym zakresie pozyskać wszelkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa.
5. Projekt budowlany kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z Gminą Opole Lubelskie.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Gogół
Z-ca Burmistrza