

OPK/WWS/96/OS/590/02/2019 Opole Lubelskim  
WPLYNĘŁO / WYSLANO

dnia 2019 -02- 21

RKP/FK

Zal.

Podpis

Gmina Opole Lubelskie  
ul. Lubelska 4  
24-300 Opole Lubelskie

## WARUNKI TECHNICZNE

w zakresie przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Lipowej w Opolu Lubelskim

W związku z wnioskiem z dnia 15.02.2019r. w sprawie określenia warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kolidującymi z projektowanym do przebudowy boiska sportowego zlokalizowanego w Opolu Lubelskim przy ul. Lipowej dz. nr ew. 55 OPK Sp. z o.o. informuje:

1. Istniejąca sieć wodociągowa woA50 przebiegająca przez dz. nr ew. 55 przy ul. Lipowej jest obecnie wyłączona z eksploatacji i jest odcięta poprzez istniejącą zasuwę zlokalizowaną w odległości 2,5 m od ogrodzenia działki.
2. Kolidujące odcinki przewodów kanalizacyjnych jest to wewnętrzna sieć kanalizacyjna należąca do zarządcy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i nie jest połączona z siecią kanalizacyjną OPK Sp. z o.o. Należy uzgodnić z zarządcą budynku czy odcinki kanalizacji są czynne i czy można je przeznaczyć do likwidacji.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Henryk Piłat

[www.opk-opolelubelskie.pl](http://www.opk-opolelubelskie.pl)