



LEGENDA		
	Drut FeZn Ø8mm	
	Uziom otokowy - bednarka ST/Cu 25x4	
	Złącze krzyżowe	
	Iglica kominowa (h=1,0m)	
	Złącze kontrolne n/t, z przekładką ze stali nierdzewnej	
<p><b>UWAGI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zwody poziome na dachu wykonać z drutu FeZn Ø8mm na wspornikach dachowych.</li> <li>Przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn Ø8mm na elewacji budynku.</li> <li>Z instalacją odgromową na dachu należy, za pomocą drutu FeZn Ø8mm wystające części dachu, jak metalowe kominy, daszki kominów wentylacyjnych, etc.</li> <li>Należy stosować złącza kontrolne z przekładką ze stali nierdzewnej (zapobiegającej powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem) lub ze stali nierdzewnej.</li> <li>Uziom otokowy należy poprowadzić na głębokości co najmniej 1,0 m i w odległości 1,0 m od budynku.</li> </ol> <p><b>UWAGA!!!</b> Przy wstępie dachowym oraz na dachu należy obowiązkowo umieścić tabliczki ostrzegawcze zakazujące przebywania osób na dachu w czasie burzy!</p>		
KLASA LPS	WYMIAR OCZKA [m]	ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI [m]
III	15 X 15	15

<b>AB Architekci</b> ALEKSANDRA BURDZANOWSKA-GAWLIK UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 37 20-706 LUBLIN			
ZESPÓŁ AUTORSKI:			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	UPR. BUD.	PODPIS:
Projektant:	MGR INŻ. NORBERT GAJDA	LUB/0068/PWBE/15	
Sprawdzający:	MGR INŻ. ADRIAN ŁĄTKOWSKI	LUB/0085/POOE/12	
MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W KAMIONONCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY DACHU ORAZ WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ DZ. NR EWID. 110/1, 111/1, OBRĘB EWID. 0016 - KAMIONKA JEDNOSTKA EWID.: 061205 5 OPOLE LUBELSKIE			
PROJEKT BUDOWLANY			DATA: 08 - 2020
INWESTOR:			nr rys.
GMINA OPOLE LUBELSKIE ul. Lubelska 4., 24-300 Opole Lubelskie			
SKALA: 1:100	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		<b>E1</b>