

Opole Lubelskie, dn. 10.01.2019 r.

IPR.271.1.2019

**GMINA  
OPOLE LUBELSKIE**

24-300 Opole Lubelskie  
ul. Lubelska 4

REGON 431020026

**WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1**

Dotyczy zadania pn: „Dostawa i montaż wyposażenia oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim  
„CZĘŚĆ I – Dobór, dostawa i montaż wyposażenia dla oczyszczalni ścieków w Opolu Lubelskim;  
ogłoszonego w BZP w dniu 04.01.2019 r., nr ogłoszenia 500612-N-2019.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w dniu 08.01.2019 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do treści SIWZ. Poniżej treść zapytania oraz odpowiedź:


**Zapytanie nr 1**

Czy pompa przeznaczona do przepompowni ścieków surowych może mieć wirnik kanałowy o wolnym przelocie części stałych  $\phi_z = 100$  [mm]

**Odpowiedź na zapytanie nr 1**

W pompie zatapialnej przeznaczonej do przepompowni ścieków surowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie wirnika kanałowego typu otwartego o wolnym przelocie części stałych co najmniej 100 [mm].

Informuję, że powyższa informacja staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążąca przy składaniu ofert.  
W związku z powyższym nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Sławomir Plis